



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Бор

606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Интернациональная, д.22, тел/факс 2-43-30 (код – 83159)
«Телефон доверия»: 2-43-30 ОНД и ПР по г. о г. Бор

Предписание N _66/1/2_

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Юридическому лицу – Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению детский сад № 14 «Боровичок» (МАДОУ д/с № 14 «Боровичок»)**

**Представителю юридического лица МАДОУ д/с № 14 «Боровичок» и.о. заведующего –
заместитель заведующего Границас Д.Е.**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по городскому округу г. Бор Нижегородской области № 66 подполковника внутренней службы А.И. Кузнецова, ст. 6, ст. 6.1, ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.12.2004г. №290 «О федеральном пожарном надзоре»,

Старшим инспектором ОНД и ПР городского округа г. Бор Нижегородской области – государственным инспектором городского округа г. Бор Нижегородской области по пожарному надзору Морозовым К.В

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

проведена плановая проверка МАДОУ д/с № 14 «Боровичок» осуществляющего деятельность по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Энгельса, д. 7 «А»

При проверке присутствовали: заведующий МАДОУ д/с № 14 «Боровичок» Лебедева Наталья Геннадьевна, заместитель заведующего Границас Д.Е.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

N П/П	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	На противопожарных дверях, отсутствуют устройства для самозакрывания двери, на второй	п.61, 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.06.2014) «О	26.07.2021г	

	створке двери.	противопожарном режиме»		
2.	В коридорах на путях эвакуации, а также над эвакуационными выходами, аварийное эвакуационное освещение находится в не рабочем состоянии.	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.06.2014) часть 4 статья 4, часть 1 и 3 статьи 6 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.104; 7.105 СП 53.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (ранее действовало требование п. 7.62 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»	26.07.2021г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР городского округа г. Бор,
государственный инспектор по пожарному надзору –
капитан внутренней службы
Морозов Константин Владимирович
 " 03 " ноября 20 20 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

Генеральный директор
Григорьев Валерий Александрович
 (должность, фамилия, инициалы)
 " 03 " 11 20 21 г.

✓ Григорьев Валерий Александрович
 (подпись)